

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

n°14.3 (n°14 rev.3)

regolamenti / regulations UE 305/2011 UE 157/2014 UE 574/2014
regulation 2020 N°1359 of the Construction Products (EU exit) Regulation 2020 (UK only)

Emessa da / Issued by

MP3

via Giorgio La Pira n° 9A/B
35012 Camposampiero PD Italia

Società del gruppo / Belongs to the holding

 **Lindab**®

Stålhögavägen 115
26982 Båstad Sweden

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo / Single identification code of the product-type

WHS25

2) Uso previsto / Intended use

Serrande tagliafuoco circolari a tenuta (500Pa / 300Pa) per l'uso in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) in corrispondenza dei limiti delle compartimentazioni all'incendio per mantenere la compartimentazione e proteggere le vie di fuga in caso di incendio.

Circular fire dampers leakage rated (500Pa / 300Pa) for use in heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems at fire boundaries to maintain compartmentation and protect means of escape in case of fire.

3) Fabbricante / Manufacturer

MP3 srl
via Giorgio La Pira n° 9A/B
35012 Camposampiero PD Italia

5) Sistema di valutazione della costanza della prestazione / Verification system of the constancy of performance

Sistema 1 / System 1

6a) Certificazione di costanza della prestazione / certificate of constancy of performance

Efectis France (identificazione di istituto notificato n° 1812) ha eseguito in accordo con il metodo sistema 1 secondo EN 15650:

- I) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove di tipo (compreso il campionamento),
 - II) una ispezione iniziale della fabbrica di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
 - III) una sorveglianza permanente, valutazione e verifica del controllo della produzione di fabbrica.
- e ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n° 1812-CPR-1226**

Efectis France (Notified Body Identification N° 1812) has carried out according to system 1 as per EN 15650:

- I) the determination of the product-type on the basis of tests of type (including sampling),*
 - II) an initial inspection of the production factory and of the factory production control,*
 - III) a permanent surveillance, assessment and evaluation of the factory production control.*
- and has issued **certificate of constancy of performance n° 1812-CPR-1226***

Efectis UK/Ireland (identificazione di istituto approvato n° 2822) ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n° 2822-UKCA-CPR-0029**

*Efectis UK/Ireland (Approved Body Identification N° 2822) has issued **certificate of constancy of performance n° 2822-UKCA-CPR-0029***

7) Prestazioni / <i>performance</i>				
PRESTAZIONI DICHIARATE / <i>DECLARED PERFORMANCE</i>				
Dichiarate da / <i>Declared by</i> MP3 srl via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 Camposampiero PD Italia	 N° 1812 - CPR - 1226 - 2017		 n° 2822-UKCA-CPR-0029	
EN 15650 : 2010 SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE - A TENUTA (500Pa / 300Pa) SERIE WHS25 <i>CIRCULAR FIRE DAMPER - LEAKAGE RATED (500Pa / 300Pa) WHS25 SERIES</i>				
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE NOMINALE/SENSIBILITÀ <i>NOMINAL ACTIVATION CONDITIONS/SENSITIVITY</i> ISO 10294-4 Capacità portante del rilevatore <i>Sensing element load bearing capacity</i> Temperatura di risposta del rilevatore <i>Sensing element response temperature</i>	CONFORME CONFORM			
TEMPO DI RISPOSTA / <i>RESPONSE DELAY</i> EN 1366-2 Tempo di chiusura / <i>Closure time</i>	CONFORME <2min CONFORM <2min			
AFFIDABILITÀ OPERATIVA / <i>OPERATIONAL RELIABILITY</i> EN 1366-2 EN 15650 Cicli / <i>Cycling</i>	MANUALE / <i>MANUAL</i>	50 CICLI / <i>CYCLES</i>	CONFORME CONFORM	
	MOTORIZZATA / <i>MOTORIZED</i>	10000+100+100 CICLI / <i>CYCLES</i>		
	CON MAGNETE / <i>WITH MAGNET</i>	100+100+100 CICLI / <i>CYCLES</i>		
SERVOMOTORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE SERVOMOTORS</i>	BELIMO	SIEMENS	GRUNER	
	BFL 24 T BFL 24 T-ST BFL 230 T	GRA 126 GRA 326	340TA-024-05-S2 340TA-230-05-S2	
RESISTENZA AL FUOCO <i>FIRE RESISTANCE</i> EN 1366-2 EN 13501-3 - Integrità E - <i>Integrity E</i> - Isolamento I - <i>Insulation I</i> - Tenuta al fumo S - <i>Smoke leakage S</i> - Stabilità meccanica (entro E) - <i>Mechanical stability (under E)</i> - Mantenimento della sezione trasversale (entro E) - <i>Maintenance of cross section (under E)</i>	Installazioni standard <i>standard installations</i>			
	EI 120 (v_e i↔o) S (500Pa)	Parete rigida / <i>rigid wall</i>	(a)	(1)
	EI 120 (v_e i↔o) S (500Pa)	Cartongesso / <i>plasterboard wall</i>	(b)	(1)
	EI 90 (v_e i↔o) S (500Pa)	Lastre di gesso Carreaux de plâtre / <i>Gypsum blocks</i>	(c)	(1)
	EI 120 (v_e i↔o) S (500Pa)	Lastre di gesso Carreaux de plâtre / <i>Gypsum blocks</i>	(d)	(1)
	EI 120 (h_o i↔o) S (500Pa)	Solaio / <i>floor</i>	(e)	(1)
	EI 90 (h_o i↔o) S (500Pa)	Solaio / <i>floor</i>	(f)	(1)
	EI 90 (v_e i↔o) S (300Pa)	Parete cavedio / <i>Shaft wall</i>	(g)	(1)
	Installazioni Weichschott <i>Fire batt (Weichschott) installations</i>			
	EI 120 (v_e i↔o) S (300Pa)	Parete rigida / <i>rigid wall</i>	(h)	(1)
	EI 120 (v_e i↔o) S (300Pa)	Cartongesso / <i>plasterboard wall</i>	(i)	(1)
	EI 120 (v_e i↔o) S (300Pa)	Lastre di gesso Carreaux de plâtre / <i>Gypsum blocks</i>	(j)	(1)
	EI 90 (h_o i↔o) S (300Pa)	Solaio / <i>floor</i>	(k)	(1)
DURABILITÀ DEL RITARDO DI RISPOSTA <i>DURABILITY OF RESPONSE DELAY</i> EN 15650 Temperatura di risposta e capacità portante del rilevatore <i>Sensing element response temperature and load bearing capacity</i>	CONFORME CONFORM			
DURABILITÀ DELL’AFFIDABILITÀ OPERATIVA <i>DURABILITY OF OPERATIONAL RELIABILITY</i> EN 15650 Ciclo di apertura e di chiusura / <i>Open and closing cycle</i>	CONFORME CONFORM			

(a)	spessore min. 100mm, densità min. 550kg/m ³ senza sigillatura	<i>min. thickness 100mm, min. density 550kg/m³ without sealing</i>
(b)	spessore min. 100mm – profili metallici senza sigillatura	<i>min. thickness 100mm – metal studs without sealing</i>
(c)	spessore min. 70mm senza sigillatura	<i>min. thickness 70mm without sealing</i>
(d)	spessore min. 100mm senza sigillatura	<i>min. thickness 100mm without sealing</i>
(e)	spessore min. 150mm, densità min. 650kg/m ³ , senza sigillatura	<i>min. thickness 150mm min. density 650kg/m³ without sealing</i>
(f)	spessore min. 100mm, densità min. 650kg/m ³ senza sigillatura	<i>min. thickness 100mm, min. density 650kg/m³ without sealing</i>
(g)	spessore min. 90mm senza sigillatura	<i>min. thickness 90mm without sealing</i>
(h)	spessore min. 100mm, densità min. 550kg/m ³ sigillatura Weichschott	<i>min. thickness 100mm, min. density 550kg/m³ Fire batt (Weichschott) sealing</i>
(l)	spessore min. 100mm – profili metallici sigillatura Weichschott	<i>min. thickness 100mm – metal studs Fire batt (Weichschott) sealing</i>
(j)	spessore min. 100mm sigillatura Weichschott	<i>min. thickness 100mm Fire batt (Weichschott) sealing</i>
(k)	spessore min. 150mm, densità min. 650kg/m ³ , sigillatura Weichschott	<i>min. thickness 150mm min. density 650kg/m³ Fire batt (Weichschott) sealing</i>
(1)	Installazione all'interno della parete o del solaio Con o senza collegamento a canale Distanza minima tra due serrande tagliafuoco 200mm Distanza minima tra serranda tagliafuoco e solaio/parete laterale 75mm Direzione asse pala indifferente	<i>Installation inside the wall or inside the floor With or without connection to ducts Minimum distance between two fire dampers 200mm Minimum distance between floor / side wall 75mm Indifferent direction the blade axis</i>
CLASSE DI TENUTA / TIGHTNESS CLASS EN 1751		CLASSE C fino a +/-2000Pa CLASS C up to +/-2000Pa
PROVA DI ESPOSIZIONE IN NEBBIA SALINA SALT SPRAY EXPOSURE TEST EN 60068-2-52		GRADO SEVERITÀ 2 CONFORME SEVERITY CLASS 2 CONFORM
9) Dichiarazione / Declaration Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7 Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 <i>The performance of the product referred to in point 1 are in conformity with the declared performances declared under point 7</i> <i>This declaration of performances is established under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>		

Camposampiero 01/10/2022

MP3 SRL
Nicola Zanon
